

CODICI

Tipo scheda	BDR
CODICE UNIVOCO	
Numero	2003-024b
Intervento	Restauro delle decorazioni e saggi di scopritura

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI

Data (yyyy/mm/dd) 2004/03/09

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

Legge L.R. 18/2000
Piano di riferimento 2002

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia BO
Comune Imola
Sede Palazzo Tozzoni

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto affresco
Indicazioni sull'oggetto STATO DI CONSERVAZIONE
Le superfici a intonaco e gli elementi decorativi in stucco presenti nel Salone d'onore si presentano offuscate da strati di polvere e sporco sedimentati. Sono presenti strati di scialbature. Ne risulta un generale appiattimento delle superfici e dell'impianto architettonico.

PROGETTO DI RESTAURO

ELEMENTI INFORMATIVI

INTERVENTO DI RESTAURO

RESTAURO

Data fine lavori (yyyy/mm/dd) 2004/12/31
Relazione tecnica finale affresco che raffigura l'arme
PULITURA
scopritura della superficie affrescata
la rimozione dello strato di scialbo è stata eseguita tramite lavaggi e spazzolature
pulitura completata meccanicamente
la scopritura ha rivelato la presenza di due porzioni di affresco separate longitudinalmente da una lacuna dovuta all'apertura di una canna fumaria;
CONSOLIDAMENTO
degli intonaci eseguito nelle zone che lo necessitavano tramite iniezioni manuali a base di matite idrauliche a basso contenuto salino.

soffitto: plafone centrale raffigurante il carro del sole
PULITURA
rimozione dello strato più superficiale di depositi
intervento di pulitura e rimozione dei pesanti ritocchi
CONSOLIDAMENTO
fissaggio della pellicola pittorica
stuccatura delle piccole lacune, insieme ad alcune crepe e cavillature dell'intonaco

elementi decorativi in stucco

PULITURA

rimozione completa delle ridipinture

CONSOLIDAMENTO

delle parti distaccate e pericolanti

INTEGRAZIONE

delle lacune sono state integrate

ricostruzione delle parti mancanti ancorate alle superfici con perni in vetroresina.

stuccature sono state raccordate cromaticamente

TRATTAMENTI FINALI

con una tonalità fredda. Alle pareti la tinta è stata realizzata in una tonalità leggermente più scura

RESTAURO

Data fine lavori (yyyy/mm/dd)

2005/11/30

Relazione tecnica finale

La campagna saggi, volta ad individuare la presenza di decorazioni o di coloriture originali nascoste sotto le attuali tinteggiature è stata eseguita tramite tassellaggi manuali eseguiti a diverse altezze su pareti, volte e elementi decorativi.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

plafone restaurato

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

Scopritura dell'affresco

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

L'affresco a scopritura ultimata-fase di stuccatura delle lacune

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Fase di integrazione pittorica

Didascalia

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Il plafone centrale prima del restauro

Didascalia

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Il plafone centrale durante la pulitura

Didascalia

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



rimozione dei ritocchi

Didascalia

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



stuccatura delle lacune

Didascalia

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

stuccatura delle lacune

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

scopritura degli stucchi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

esecuzione di calco in gomma siliconica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

esecuzione di calco in gomma siliconica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

integrazione di elementi mancanti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

scalone d'onore-saggi di scopritura

Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna
Via Galliera, 21 - 40121 Bologna - tel. +39 051 527 66 00 fax +39 051 23 25 99

© Regione Emilia-Romagna (p. iva 800 625 903 79) - Tutti i diritti riservati